

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
1	校長室	辦公室(行政大樓)	合格
2	秘書室	辦公室	合格
3	事務組	第四會議室	合格
4	副校長室	辦公室	合格
5	事務組	辦公室	合格
6	環保組	惠孫堂二樓	合格
7	出納組	辦公室	合格
8	保管組	辦公室	合格
9	營繕組	辦公室	合格
10	主計室	辦公室	合格
11	人事室	辦公室	合格
12	國際事務處	行政大樓三樓	合格
13	總務處	行政大樓三樓	合格
14	生發中心	惠孫堂三樓	間隔六個月/不合格
15	教務處	辦公室	合格
16	水保系	教室休息室	合格
17	水保館	1F-2F間	合格
18	駐警隊	辦公室	合格
19	計資中心	2F樓梯旁	合格
20	生輔組	惠孫堂辦公室2F	合格
21	管理學院	社管院5樓院辦	缺1、2、4、5月/不合格
22	住輔組	惠孫堂辦公室2F	合格
23	健康及諮商中心	惠孫堂一樓內科候診室	合格
24	圖書館	2F讀者休息區	合格
25	食生系	2F	合格
26	圖書館	1F茶水間	合格
27	住輔組	信齋地下室閱覽室	9月前無紀錄/不合格
28	圖書館	2F甲廁旁	合格
29	圖書館	4F甲廁旁	合格
30	圖書館	3F甲廁旁	合格
31	學務處	辦公室	合格
32	住輔組	華軒4F	合格
33	電機系	1F大樓(男廁旁左)	合格
34	住輔組	樸軒1F(左)	合格
35	住輔組	男宿智齋地下室閱覽室(右)	9月前無紀錄/不合格
36	體育室	游泳池入口	間隔兩個月缺3月/不合格
37	電機系	2F男廁旁	合格
38	體育室	女更衣室外面	間隔兩個月缺3月/不合格
39	住輔組	樸軒11F(左)	合格
40	工學院	3F茶水間	合格
41	工學院	3F男廁旁	合格
42	住輔組	樸軒10F(右)	合格

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
43	住輔組	樸軒9F(左)	合格
44	土木系	混凝土中心308	合格
45	住輔組	樸軒8F(左)	合格
46	電機系	4F男廁旁	合格
47	住輔組	樸軒7F(左)	合格
48	電機系	4F茶水間(405)	合格
49	住輔組	樸軒6F(左)	合格
50	電機系	4F茶水間(406)	合格
51	住輔組	樸軒5F(左)	合格
52	電機系	5F男廁旁	合格
53	電機系	6F男廁旁	合格
54	住輔組	樸軒4F(左)	合格
55	住輔組	樸軒3F(右)	合格
56	電機系	7F男廁旁	合格
57	住輔組	樸軒2F(右)	合格
58	電機系	7F茶水間	合格
59	電機系	8F男廁旁	合格
60	住輔組	男宿服務中心	9月前無紀錄/不合格
61	住輔組	勤軒1F	合格
62	住輔組	勤軒2F	合格
63	住輔組	華軒1F	合格
64	住輔組	華軒2F	合格
65	住輔組	華軒3F	合格
66	住輔組	樸軒1F	合格
67	保管組	學人宿舍2F	間隔三個月/不合格
68	住輔組	男宿守衛室	合格
69	住輔組	勤軒3F(東)	合格
70	住輔組	義齋1F(左)	9月前無紀錄/不合格
71	健康及諮商中心	惠蔭堂四樓	合格
72	住輔組	勤軒4F(西)	合格
73	電機系	8F茶水間(817)	合格
74	住輔組	怡軒1F(右)	合格
75	電機系	9F茶水間(904)	合格
76	住輔組	怡軒2F(右)	合格
77	土木系	混凝土中心408	合格
78	住輔組	怡軒3F(右)	合格
79	課務組	行政大樓一樓	合格
80	住輔組	怡軒4F(右)	合格
81	住輔組	女宿傳達室	合格
82	住輔組	仁齋1F男宿(右)	9月前無紀錄/不合格
83	住輔組	仁齋2F	9月前無紀錄/不合格
84	住輔組	仁齋3F	9月前無紀錄/不合格

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
85	住輔組	仁齋4F	9月前無紀錄/不合格
86	住輔組	義齋1F(右)	9月前無紀錄/不合格
87	住輔組	義齋2F	9月前無紀錄/不合格
88	住輔組	義齋3F	9月前無紀錄/不合格
89	住輔組	義齋4F	9月前無紀錄/不合格
90	住輔組	禮齋1F(左)	9月前無紀錄/不合格
91	住輔組	禮齋2F	9月前無紀錄/不合格
92	住輔組	禮齋3F	9月前無紀錄/不合格
93	住輔組	禮齋4F	9月前無紀錄/不合格
94	住輔組	智齋1F(左)	9月前無紀錄/不合格
95	住輔組	智齋2F	9月前無紀錄/不合格
96	住輔組	智齋3F	9月前無紀錄/不合格
97	住輔組	智齋4F	9月前無紀錄/不合格
98	住輔組	信齋1F(5115前)	9月前無紀錄/不合格
99	住輔組	信齋1F(5129前)	9月前無紀錄/不合格
100	住輔組	信齋2F(5229前)	9月前無紀錄/不合格
101	住輔組	信齋2F(5215前)	9月前無紀錄/不合格
102	住輔組	信齋3F(5315前)	9月前無紀錄/不合格
103	住輔組	信齋3F(5329前)	9月前無紀錄/不合格
104	住輔組	信齋4F(5413前)	9月前無紀錄/不合格
105	住輔組	信齋4F(5427前)	9月前無紀錄/不合格
106	水保系	國土資源保育中心	105年無紀錄/不合格
107	課指組	學生活動中心4F	合格
108	課指組	學生活動中心3F(右)	合格
109	課指組	學生活動中心2F	合格
110	圖資所	人文大樓7F西側	間隔三個月/不合格
111	生醫工程研究所	精密所二樓	合格
112	教學暨資源發展中心	行政大樓二樓	合格
113	資工系	10樓茶水間	合格
114	材料系	6F走廊	合格
115	體育室	體育館1F(大)	間隔兩個月/不合格
116	體育室	體育館東南側1F	間隔兩個月/不合格
117	精密所	電機大樓3樓	合格
118	體育室	體育館2F(大)	間隔兩個月/不合格
119	土木系	混凝土中心508	合格
120	招生組	行政大樓1F	合格
121	事務組	綜合大樓1F(南)	合格
122	事務組	綜合大樓5F(北)	合格
123	事務組	綜合大樓2F(南)	合格
124	事務組	綜合大樓2F(北)	合格
125	事務組	綜合大樓3F(南)	合格
126	事務組	綜合大樓3F(北)	合格

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
127	事務組	綜合大樓4F(南)	合格
128	事務組	綜合大樓4F(北)	合格
129	事務組	綜合大樓5F(南)	合格
130	事務組	綜合大樓1F(北)	合格
131	中文系	人文大樓8F東側	合格
132	歷史系	人文大樓5F東側	合格
133	圖資所	人文大樓7F西側	間隔三個月/不合格
134	台灣文學所	人文大樓7F東側	間隔三個月/不合格
135	農藝系	作物大樓1F走廊	合格
136	事務組	外勤班辦公室	合格
137	事務組	司機休息室	合格
138	農藝系	作物大樓1F國際會議廳	合格
139	獸醫學院	2F診斷中心	合格
140	農藝系	作物大樓4FA406室	合格
141	農藝系	2F走廊	合格
142	農藝系	5F走廊	合格
144	農藝系	6F走廊	合格
145	農藝系	7F走廊	合格
146	園藝系	作物大樓2F(左)	合格
147	住輔組	仁齋1F男宿(左)	9月前無紀錄/不合格
148	園藝系	作物大樓1F走廊	合格
149	園藝系	作物大樓3F走廊	合格
150	園藝系	作物大樓4F走廊	合格
151	園藝系	作物大樓5F走廊	合格
152	園藝系	作物大樓6F走廊	合格
153	園藝系	作物大樓7F走廊	合格
154	園藝系	作物大樓8F走廊	合格
155	森林系	2F(研究所)二館	合格
156	植病系	農環大樓7FB區	合格
157	森林系	1F(系辦公室)	合格
158	森林系	1F側門	合格
159	材料系	c816	合格
160	體育室	體育館東南側2F	間隔兩個月/不合格
161	應經系	國農大樓4F	合格
162	植病系	農環大樓1FD區	合格
163	化工系	5F(C516室前)	合格
164	植病系	農環大樓6FC區	全新機台
165	機械系	機械二館一樓	合格
166	植病系	農環大樓10FB02室	無紀錄/不合格
167	化工系	9F(C907室前)	合格
168	課指組	小禮堂接待室	103年後無紀錄/不合格
169	課指組	小禮堂2F走廊	合格

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
170	森林系	二館3樓	合格
171	機械系	機械二館二樓	合格
172	昆蟲系	農環大樓1FC區	合格
173	保管組	學人宿舍辦公室	缺4、6、7月/不合格
174	駐警隊	大門口警衛室	合格
175	僑輔室	惠蓀堂3樓	合格
176	生科系	舊理工大樓2樓	報廢
177	生科系	7樓R715	合格
178	獸醫學院	1F	合格
179	生科院	生科大樓一F女廁前	合格
180	生科系	3樓R318	合格
181	應經系	應經系2F (舊農學院)	合格
182	植病系	農環大樓5C03區收發室	合格
183	校友聯絡中心	行政大樓4F	合格
184	事務組	惠蓀堂貴賓室	間隔三個月/不合格
185	生機系	1F大門口	4月後無紀錄/不合格
186	生機系	3F系辦公室	間隔三個月/不合格
187	生機系	3F教職員休息室	間隔三個月/不合格
188	生機系	2F	間隔三個月/不合格
189	機械系	機械二館三樓	合格
190	農機工廠	工廠1F	間隔三個月/不合格
191	食生系	1F女廁旁	合格
192	生科系	2F(北側)	合格
193	生技所	8F走廊	合格
194	生科系	4F	合格
195	生科系	5F	合格
196	食生系	3F	合格
197	林管處	舊理工大樓3F廚房	間隔三個月/不合格
198	生科系	6F	合格
199	應經系	應經系2F (舊農學院)	合格
200	獸醫教學醫院	醫院1F	無紀錄/不合格
201	獸醫教學醫院	醫院2F	104年後無紀錄/不合格
202	應經系	應經系3F (舊農學院)	合格
203	化學系	4F	合格
204	化學系	6F	合格
205	化學系	7F	合格
206	理學院	理學大樓1F茶水間	合格
207	住輔組	禮齋1F (右)	9月前無紀錄/不合格
208	材料所	M107	合格
209	物理系	理學大樓2F茶水間	合格
210	物理系	理學大樓3F茶水間	合格
211	物理系	理學大樓5F茶水間	合格

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
212	物理系	理學大樓6F茶水間	合格
213	資工系	理學大樓7F	合格
214	理學院	理學大樓4樓茶水間	合格
215	資工系	理學大樓8F	合格
216	資工系	理學大樓9F	合格
217	體育室	游泳池地下室桌球室	無紀錄/不合格
218	水保系	二館2F	合格
219	化學系	1F大廳	合格
220	食生系	4F	合格
221	生科系	7F	合格
222	土木系	環工大樓3F	間隔兩個月/不合格
223	生科系	生科大樓3F	合格
224	生醫系	生科大樓11F茶水間	間隔三個月/不合格
225	機械系	系館3F	合格
226	機械系	系館2F右側	合格
227	機械系	系館1F	合格
228	機械系	系館4F	合格
229	機械系	新機械工廠2F	合格
231	化工系	電梯出口2F(洗眼器旁)	合格
232	化工系	4F(C416室前)	合格
233	土木系	土木環工大樓1F樓梯間	間隔兩個月/不合格
234	化工系	C612門口	合格
235	土木系	舊遺傳中心1F	間隔兩個月/不合格
236	環工系	4F茶水間	合格
237	環工系	5F茶水間	合格
238	住輔組	智齋1F(右)	9月前無紀錄/不合格
239	化工系	C104	間隔三個月/不合格
240	化工系	C716	合格
241	通識教育中心	綜合教學大樓6樓	合格
242	創新產業推廣學院	雲平樓1F會議室旁	合格
243	創新產業推廣學院	雲平樓1F外文系旁	合格
245	創新產業推廣學院	雲平樓企劃行銷組對面	合格
246	創新產業推廣學院	1F外文系	合格
247	創新產業推廣學院	雲平樓B17教室	合格
248	文書組	傳達室	合格
249	創新產業推廣學院	雲平樓3F茶水間	合格
250	研發處	辦公室(行政大樓4F)	合格
251	創新產業推廣學院	雲平樓B17教室	合格
252	產學營運總中心	國農大樓2F234	缺1、2、4、5月/不合格
253	文書組	辦公室(行政大樓4F)	合格
254	環工系	六樓走廊	合格
255	圖書館	BF甲廁旁(左邊)	合格

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
256	獸醫學院	1F診斷中心	合格
257	註冊組	辦公室(行政大樓1F)	合格
258	圖書館	BF甲廁旁(右邊)	合格
259	語言中心	萬年樓一樓	合格
260	語言中心	萬年樓二樓	合格
261	語言中心	萬年樓三樓	合格
262	語言中心	萬年樓四樓	合格
263	語言中心	萬年樓五樓	合格
264	食生系	5F	合格
265	生科中心	防檢疫大樓5樓	合格
266	精密所	走廊	合格
267	圖書館	1F丙廁北側	合格
268	圖書館	2F讀者休息區	合格
269	圖書館	3F讀者休息區	合格
270	圖書館	4F讀者休息區	合格
271	圖書館	5F讀者休息區	合格
272	圖書館	6F讀者休息區	合格
273	生技所	6F茶水間	合格
274	材料系	化材館2F	合格
275	應數系	計資中心3樓樓梯口	合格
276	應數系	計資中心4樓樓梯口	合格
277	應數系	計資中心5樓樓梯口	合格
278	應數系	計資中心6樓樓梯口	合格
279	應數系	計資中心7樓樓梯口	合格
280	動科系	新館茶水間	間隔三個月/不合格
281	動科系	舊館3F右邊	間隔三個月/不合格
282	動科系	舊館3F左邊	間隔三個月/不合格
283	動科系	舊館1F走廊左邊	間隔三個月/不合格
284	動科系	舊館1F走廊右邊	4月後無紀錄/不合格
285	動科系	舊館2走廊	間隔三個月/不合格
286	管理學院(管委會)	地下室	合格
287	管理學院(管委會)	社管一樓左1	合格
288	管理學院(管委會)	社管一樓左2	合格
289	管理學院(管委會)	社管一樓右1	缺4、5月/不合格
290	管理學院(管委會)	社管一樓右2	缺4、5月/不合格
291	事務組	穎廬	間隔兩個月不合格
292	管理學院(管委會)	社管二樓左2	合格
293	管理學院(管委會)	社管二樓右1	合格
294	管理學院(管委會)	社管二樓右2	缺8月/不合格
295	管理學院	社管三樓左	合格
296	管理學院(法律系)	社管三樓右	合格
297	管理學院(財金系)	社管四樓左	合格

飲水機 設備編號	使用單位 名稱	設備放置地點	檢驗結果
298	管理學院(EMBA)	社管四樓右	合格
299	管理學院	社管五樓左	合格
300	管理學院(法政學院)	社管五樓右	合格
301	管理學院(會計系)	社管六樓左	合格
302	管理學院(資管系)	社管六樓右	合格
303	管理學院(企管系)	社管七樓左	合格
304	管理學院(行銷系)	社管七樓右	合格
305	管理學院(法律系)	社管八樓左	合格
306	管理學院(科管所)	社管八樓右	合格
307	管理學院(國政所/教研所)	社管九樓左	合格
308	管理學院(國政所)	社管九樓右	合格
309	產學營運總中心	國農大樓2F2324	暫時不使用
310	生技所	7F	合格
311	企管系	社管630	合格
312	法律系	社管734	間隔三個月/不合格
313	分生所	生科大樓10樓	合格
314	會計系	社管641	間隔三個月/不合格
315	資訊管理學系	社管643	缺2、3、5、7月/不合格
316	國家政策與公共事務研究所	社管919	缺2、3、5月/不合格
317	教師專業發展研究所	社管908	缺1、2、4、5月/不合格
318	EMBA高階經理人碩士在職專班	社管415	間隔四個月/不合格
319	土環系	農環大樓1FB區	合格
320	電機系	電機系2F	無紀錄/不合格
321	生化所	生科大樓8F	間隔三個月
322	軍訓室	惠蔭堂二F	合格
323	事務組	第一會議室行政大樓地下室	合格
324	土木系	土木環工大樓2F	6月前無紀錄/不合格
325	園藝系	作物大樓1F	合格
326	農藝系	作物大樓3F	合格
327	農藝系	作物大樓8F	合格
328	住輔組	女宿服務中心	合格
329	創新產業推廣學院	院長辦公室	缺8月/不合格
330	創新產業推廣學院	綜合大樓107室	缺8月/不合格
331	創新產業推廣學院	進修學士班學務辦公室	合格
332	創新產業推廣學院	推廣教育組辦公室	合格
333	創新產業推廣學院	企劃行銷組辦公室	合格
334	創新產業推廣學院	教授休息室辦公室	合格
335	事務組	第三會議室行政大樓三樓	合格
336	歷史系	人文大樓6F	合格
337	計資中心	計資中心一樓	合格