消防設備及緊急應變措施



消防栓擺放位置不宜靠近門邊



消防拴中輸水帶未整理並裝設妥當



燈不亮，缺玻璃罩



消防栓中輸水帶只有一條



有標示，但未見滅火器



物 理 教 室



滅火器擺放位置不當(電機系)





1. 滅火器掛置太高，緊急取用時，易脫手掉落壓傷腳部。
2. 窗台不可放置飲料瓶罐，以免掉落傷人。

生 物 教 室



滅火器不應被其他物品遮住



滅火器無標示牌



電源插座未整理，滅火器未標示



把手生鏽，造成使用困難



滅火器不可被其他物品擋住




沖眼水壓不宜太大，應定期測試



洗眼器，水壓太強




水壓不足




流体化床實



生 物 教 室



安全門阻絕



安全門不可加鎖

