

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
19	計資中心	資料大樓2F樓梯旁	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
41	資工系	應科大樓2F茶水間	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
74	住輔組	怡軒1F(右)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
76	住輔組	怡軒2F(右)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
78	住輔組	怡軒3F(右)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
80	住輔組	怡軒4F(右)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
85	住輔組	仁齋4F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
116	體育室	體育館東南側1F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
159	材料系	化材館C816	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
163	化工系	化材館5F (C516室前)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
167	化工系	化材館9F (C907室前)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
173	資產經營組	學人宿舍B棟1F辦公室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
182	植病系	農環大樓5C03區收發室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
194	生科系	生科大樓4F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
195	生科系	生科大樓5F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
198	生科系	生科大樓6F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
200	獸醫教學醫院	醫院1F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
201	獸醫教學醫院	醫院2F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
207	住輔組	禮齋1F (右)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
208	材料所	化材館M107	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
217	體育室	游泳池地下室桌球室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
220	食生系	食生大樓4F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
221	生科系	生科大樓7F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
223	生科系	生科大樓3F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
224	生醫系	生科大樓11F茶水間	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
229	機械系	新機械工廠2F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
232	化工系	化材館4F (C416室前)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
234	化工系	化材館C612門口	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
235	土木系	舊遺傳中心1F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
238	住輔組	智齋1F (右)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
239	化工系	化材館C104	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
240	化工系	化材館C716	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
241	化工系	化材館3FC307前	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
265	生科中心	防檢疫大樓5F辦公室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
266	生化所	生科大樓12F1217會議室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
274	材料系	化材館2F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
278	應數系	資料大樓6樓樓梯口	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
286	社管大樓管委會	地下室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定



國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
287	社管大樓管委會	社管1F左1	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
288	社管大樓管委會	社管1F左2	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
289	社管大樓管委會	社管1F右1	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
290	社管大樓管委會	社管1F右2	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
291	社管大樓管委會	社管2F左1	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
292	社管大樓管委會	社管2F左2	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
293	社管大樓管委會	社管2F右1	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
294	社管大樓管委會	社管2F右2	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
295	管理學院	社管3F左	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
296	法律系	社管3F右	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
297	財金系	社管4F左	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
298	EMBA	社管4F右	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
300	法政學院	社管5F右	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
302	資管系	社管6F右	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
303	企管系	社管7F左	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
304	行銷系	社管7F右	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
305	法律系	社管8F左	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
306	科管所	社管8F右	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
307	國政所/教研所	社管9F左	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
308	國政所	社管9F右	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
311	企管系	社管630	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
312	法律系	社管810法律系圖書室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
313	分生所	生科大樓10F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
314	會計系	社管大樓641	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
315	資管系	社管643	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
316	國政所	社管919	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
317	教研所	社管908	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
318	EMBA	社管415	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
320	電機系	電機系2F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
321	生化所	生科大樓8F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
335	事務組	行政大樓3F第三會議室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
336	歷史系	人文大樓6F	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
338	事務組	穎廬	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
348	農業推廣中心	農推中心2B06門口	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
361	行銷系	社管大樓748	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
362	人社中心	綜合教學大樓9F 902室	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
363	食品安全研究所	食安大樓5F茶水間	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
368	景觀與遊憩學位學程	舊理工大樓1F東側(會議室)	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定
371	生科系	生科大樓2F北側	<1 (CFU/100mL)	109/11/25	符合規定



