

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	校長室	行政大樓4F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
2	秘書室	行政大樓4F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
3	事務組	行政大樓4F第四會議室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
4	副校長室	行政大樓3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
5	事務組	行政大樓1F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
6	環保組	惠蓀堂2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
7	出納組	行政大樓2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
8	資產經營組	行政大樓1F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
9	營繕組	行政大樓2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
10	主計室	行政大樓2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
11	人事室	行政大樓3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
12	國際事務處	行政大樓3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
13	總務處	行政大樓3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
14	生發中心	惠蓀堂3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
15	教務處	行政大樓3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
16	水保系	教室休息室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
17	水保系	1F-2F間	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
18	駐警隊	大門口警衛室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
20	生輔組	惠蓀堂辦公室2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
22	住輔組	惠蓀堂辦公室2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
23	健康及諮商中心	惠蓀堂一樓內科候診室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
24	圖書館	2F讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
26	圖書館	1F茶水間	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
28	圖書館	2F東廁旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
29	圖書館	4F東廁旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
30	圖書館	3F東廁旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
31	學務處	行政大樓3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
33	電機系	1F大樓(男廁旁左)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
37	電機系	2F男廁旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
48	電機系	4F茶水間(405)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
50	電機系	4F茶水間(406)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
52	電機系	5F男廁旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
53	電機系	6F男廁旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
56	電機系	7F男廁旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
58	電機系	7F茶水間	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
71	健康及諮商中心	惠蓀堂四F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
73	電機系	8F茶水間(817)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
75	電機系	9F茶水間(904)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定



國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
79	課務組	行政大樓一F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
106	水保系	二館2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
107	課外活動組	雲平樓1F學生會旁樓梯口	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
109	課外活動組	雲平樓課外組辦公室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
112	教學暨資源發展中心	行政大樓2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
120	招生組	行政大樓1F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
122	事務組	綜合大樓5F(北)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
123	事務組	綜合大樓2F(南)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
124	課務組	綜合大樓2F(北)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
125	課務組	綜合大樓3F(南)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
126	課務組	綜合大樓3F(北)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
127	事務組	綜合大樓4F(南)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
128	事務組	綜合大樓4F(北)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
130	課務組	綜合大樓1F(北)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
136	事務組	外勤班辦公室2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
168	課外活動組	小禮堂接待室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
175	生發中心	惠蓀堂3F會議室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
176	通識教育中心	綜合教學大樓6樓	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
180	課外活動組	雲平樓1F學生會旁樓梯口	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
183	校友聯絡中心	行政大樓5F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
184	事務組	惠蓀堂貴賓室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
218	水保系	二館2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
243	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓8F西南側	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
244	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓935室前	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
245	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓R815教室旁(西北側)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
246	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓1307室前	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
247	課外活動組	雲平樓1F(F17)教室旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
248	文書組	收發室	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
249	課外活動組	雲平樓3F茶水間	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
250	研發處	行政大樓4F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
251	課外活動組	雲平樓1F(F17)教室旁	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
253	文書組	行政大樓4F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
255	圖書館	B1F(左邊)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
257	註冊組	行政大樓1F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
258	圖書館	B1F(右邊)	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
259	語言中心	萬年樓1F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
260	語言中心	萬年樓2F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
261	語言中心	萬年樓3F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定
262	語言中心	萬年樓4F	<1 (CFU/100mL)	110/02/24	符合規定



