


國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
32	住輔組	華軒4F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
34	住輔組	樸軒1F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
35	住輔組	男宿智齋地下室閱覽室(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
38	體育室	健身房裡面	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
39	住輔組	樸軒11F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
42	住輔組	樸軒10F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
43	住輔組	樸軒9F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
45	住輔組	樸軒8F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
47	住輔組	樸軒7F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
49	住輔組	樸軒6F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
51	住輔組	樸軒5F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
54	住輔組	樸軒4F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
55	住輔組	樸軒3F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
57	住輔組	樸軒2F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
60	住輔組	男宿服務中心	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
61	住輔組	勤軒1F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
62	住輔組	勤軒2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
63	住輔組	華軒1F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
64	住輔組	華軒2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
65	住輔組	華軒3F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
66	住輔組	樸軒1F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
67	資產經營組	學人宿舍B棟2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
68	住輔組	男宿守衛室	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
69	住輔組	勤軒3F(東)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
70	住輔組	義齋1F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
72	住輔組	勤軒4F(西)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
74	住輔組	怡軒1F(右)(右邊樓長室)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
76	住輔組	怡軒2F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
78	住輔組	怡軒3F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
80	住輔組	怡軒4F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
81	住輔組	女宿傳達室	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
82	住輔組	仁齋1F男宿(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
83	住輔組	仁齋2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
84	住輔組	仁齋3F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
85	住輔組	仁齋4F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
87	住輔組	義齋2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
88	住輔組	義齋3F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
89	住輔組	義齋4F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定



國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
90	住輔組	禮齋1F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
91	住輔組	禮齋2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
92	住輔組	禮齋3F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
93	住輔組	禮齋4F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
94	住輔組	智齋1F(左)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
95	住輔組	智齋2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
96	住輔組	智齋3F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
97	住輔組	智齋4F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
98	住輔組	信齋1F(5115前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
99	住輔組	信齋1F(5129前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
100	住輔組	信齋2F(5229前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
101	住輔組	信齋2F(5215前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
102	住輔組	信齋3F(5315前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
103	住輔組	信齋3F(5329前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
104	住輔組	信齋4F(5413前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
105	住輔組	信齋4F(5427前)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
115	體育室	體育館1F(大)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
116	體育室	體育館東南側1F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
118	體育室	體育館2F(大)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
131	中文系	人文大樓8F東側	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
132	歷史系	人文大樓5F東側	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
133	圖資所	人文大樓7F西側	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
134	台文所	人文大樓7F東側	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
156	植病系	農環大樓7FB區	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
160	體育室	體育館東南側2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
162	植病系	農環大樓1FD區	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
164	植病系	農環大樓6FC區	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
166	植病系	農環大樓10FB01區	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
172	昆蟲系	農環大樓1FC區	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
173	資產經營組	教職員單身宿舍B棟	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
182	植病系	農環大樓5C03區收發室	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
187	昆蟲系	農環大樓9B廁所旁	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
207	住輔組	禮齋1F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
238	住輔組	智齋1F(右)	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
319	土環系	農環大樓1FB區	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
328	住輔組	女宿服務中心	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
338	事務組	穎廬	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
339	文學院	人文大樓1F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
340	文學院	人文大樓2F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定



國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
341	文學院	人文大樓3F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
343	外文系	人文大樓4F	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
344	植病系	農環大樓6B01	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
348	農業推廣中心	農推中心2B06門口	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
350	農業暨自然資源學院	農環大樓2FD區院辦公室	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
351	土環系	農環大樓3F電梯出口	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
352	土環系	農環大樓3F系辦走廊	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
353	土環系	農環大樓4F電梯出口	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
354	昆蟲系	農環大樓8F昆蟲系辦旁	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
355	土環系	農環大樓10FD區	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
358	農業暨自然資源學院	農環大樓2FD區第一會議室	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
372	文學院	人文大樓9F中間	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
373	文學院	人文大樓9F東側	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
374	文學院	人文大樓10F中間	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
375	文學院	人文大樓10F東側	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
376	住輔組	誠軒2F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
377	住輔組	誠軒3F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
378	住輔組	誠軒3F南	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
379	住輔組	誠軒4F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
380	住輔組	誠軒5F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
381	住輔組	誠軒5F南	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
382	住輔組	誠軒6F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
383	住輔組	誠軒7F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
384	住輔組	誠軒7F南	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
385	住輔組	誠軒8F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
386	住輔組	誠軒9F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
387	住輔組	誠軒9F南	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
388	住輔組	誠軒10F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
389	住輔組	誠軒11F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
390	住輔組	誠軒11F南	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
391	住輔組	誠軒12F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
392	住輔組	誠軒13F北	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
393	住輔組	誠軒13F南	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
408	體育室	體育館1F西南側	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
414	住輔組	誠軒2F南	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
423	人事室	惠蓀堂2F退休人員辦公室前	<1 (MPN/100mL)	110/05/31	符合規定
	以下空白				

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (MPN/100mL)

