

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
330	事務組	綜合教學大樓1樓(南)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
123	事務組	綜合教學大樓2樓(南)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
124	課務組	綜合教學大樓2樓(北)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
125	課務組	綜合教學大樓3樓(南)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
126	課務組	綜合教學大樓3樓(北)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
127	事務組	綜合教學大樓4樓(南)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
128	事務組	綜合教學大樓4樓(北)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
122	事務組	綜合教學大樓5樓(北)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
176	通識教育中心	綜合教學大樓6樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
395	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓7樓720室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
425	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓7樓723前	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
426	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓7樓717旁樓梯口	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
427	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓7樓709旁樓梯口	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
428	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓7樓706前	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
243	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓8樓西南側	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
245	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓8樓R815教室旁(西北側)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
331	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓8樓803室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
332	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓8樓805室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
333	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓8樓802室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
396	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓8樓820室前	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
244	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓9樓935室前	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
342	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓9樓934院辦	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
362	人文社會科學前瞻研究中心	綜合教學大樓9樓902室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
246	創新產業暨國際學院	綜合教學大樓13樓1307室前	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
286	社管大樓管委會	社管大樓B1樓地下室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
288	社管大樓管委會	社管大樓1樓左2	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
289	社管大樓管委會	社管大樓1樓右1	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
290	社管大樓管委會	社管大樓1樓右2	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
291	社管大樓管委會	社管大樓2樓左1	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
292	社管大樓管委會	社管大樓2樓左2	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
293	社管大樓管委會	社管大樓2樓右1	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
294	社管大樓管委會	社管大樓2樓右2	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
295	管理學院	社管大樓3樓左	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
296	法律學系	社管大樓3樓右	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
297	財務金融學系	社管大樓4樓左	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
298	高階經理人碩士在職專班	社管大樓4樓右	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
318	高階經理人碩士在職專班	社管大樓4樓415	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
21	管理學院	社管大樓5樓院辦	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
299	法政學院	社管大樓5樓540院辦	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
300	法政學院	社管大樓5樓544茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
411	管理學院	社管大樓5樓524茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
301	會計學系	社管大樓6樓624茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
302	資訊管理學系	社管大樓6樓右	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
311	企業管理學系	社管大樓6樓630	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
314	會計學系	社管大樓6樓641	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
315	資訊管理學系	社管大樓6樓643	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
303	企業管理學系	社管大樓7樓左	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
304	行銷學系	社管大樓7樓右	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
361	行銷學系	社管大樓7樓748	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
400	法律學系	社管大樓7樓734	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
305	法律學系	社管大樓8樓左	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
306	科技管理研究所	社管大樓8樓右	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
312	法律學系	社管大樓8樓810法律系圖書室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
308	國際政治研究所	社管大樓9樓右	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
316	國家政策與公共事務研究所	社管大樓9樓919	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
317	教師專業發展研究所	社管大樓9樓908	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
255	圖書館	圖書館B1樓(左邊)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定



258	圖書館	圖書館B1樓(右邊)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
267	圖書館	圖書館1樓西側	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
24	圖書館	圖書館2樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
28	圖書館	圖書館2樓東廁旁	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
268	圖書館	圖書館2樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
30	圖書館	圖書館3樓東廁旁	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
269	圖書館	圖書館3樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
29	圖書館	圖書館4樓東廁旁	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
270	圖書館	圖書館4樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
271	圖書館	圖書館5樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
272	圖書館	圖書館6樓讀者休息區	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
410	圖書館	圖書館6樓會議室外(梯廳)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
239	化學工程學系	化材大樓1樓C104	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
274	材料科學與工程學系	化材大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
241	化學工程學系	化材大樓3樓C307前	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
232	化學工程學系	化材大樓4樓(C416室前)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
163	化學工程學系	化材大樓5樓(C516室前)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
234	化學工程學系	化材大樓6樓走廊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
240	化學工程學系	化材大樓7樓C716	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
159	材料科學與工程學系	化材大樓8樓C816	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
167	化學工程學系	化材大樓9樓(C907室前)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
223	生命科學系	生命科學大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
194	生命科學系	生命科學大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
195	生命科學系	生命科學大樓5樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
198	生命科學系	生命科學大樓6樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
221	生命科學系	生命科學大樓7樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
321	生物化學研究所	生命科學大樓8樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
313	分子生物學研究所	生命科學大樓10樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
224	生物醫學研究所	生命科學大樓11樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
177	生物醫學研究所	生命科學大樓11樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
266	生物化學研究所	生命科學大樓12樓1217會議室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
349	景觀與遊憩學士學位學程	舊理工大樓1樓收發室門口	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
368	景觀與遊憩學士學位學程	舊理工大樓1樓東側(茶水間)	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
197	實驗林管理處	舊理工大樓3樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
25	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
196	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
220	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓4樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
264	食品暨應用生物科技學系	食品暨生物科技大樓5樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
273	生物科技學研究所	食品暨生物科技大樓6樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
310	生物科技學研究所	食品暨生物科技大樓7樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
367	生物科技學研究所	食品暨生物科技大樓7樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
193	生物科技學研究所	食品暨生物科技大樓8樓走廊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
203	化學系	化學館4樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
204	化學系	化學館6樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
205	化學系	化學館7樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
242	化學系	化學館8樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
114	機械工程學系	機械系館1樓右側	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
226	機械工程學系	機械系館2樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
365	機械工程學系	機械系館3樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
366	機械工程學系	機械系館4樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
432	創業育成組	創新育成中心B1樓地下室茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
434	創業育成組	創新育成中心1樓廁所旁	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
435	創業育成組	創新育成中心2樓廁所旁	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
436	創業育成組	創新育成中心3樓廁所旁	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
199	應用經濟學系	應經一館2樓應經系系辦公室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
202	應用經濟學系	應經一館3樓應經系	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
324	土木工程學系	土木環工大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
222	土木工程學系	土木環工大樓3樓環工大樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
236	環境工程學系	土木環工大樓4樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
237	環境工程學系	土木環工大樓5樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
254	環境工程學系	土木環工大樓6樓走廊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
406	土木工程學系	土木環工大樓7樓719前	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定



190	農業機械實習工廠	生機大樓1樓農機工廠	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
188	生物產業機電工程學系	生機大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
186	生物產業機電工程學系	生機大樓3樓系辦公室	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
235	土木工程學系	舊遺傳中心1樓	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
139	獸醫學院	獸醫系館2樓診斷中心	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
283	動物科學系	動物科學系館1樓舊館走廊左邊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
284	動物科學系	動物科學系館1樓舊館走廊右邊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
285	動物科學系	動物科學系館2樓舊館走廊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
281	動物科學系	動物科學系館3樓舊館右邊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
282	動物科學系	動物科學系館3樓舊館左邊	<1 (CFU/100mL)	112/05/25	符合規定
	以下空白				
<p>註1.飲用水水質標準 大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)</p>					

