


國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機編號	使用單位名稱	設備放置地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
339	文學院	人文大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
177	生物醫學研究所	生命科學大樓11樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
468	機械工程學系	應用科技大樓1樓辦公室茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
162	植物病理學系	農環大樓1樓D區	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
172	昆蟲學系	農環大樓1樓C區	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
319	土壤環境科學系	農環大樓1樓B區	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
348	農業推廣中心	農環大樓2樓農推中心2B06門口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
358	農業暨自然資源學院	農環大樓2樓D區第一會議室	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
351	土壤環境科學系	農環大樓3樓電梯出口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
352	土壤環境科學系	農環大樓3樓系辦走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
353	土壤環境科學系	農環大樓4樓電梯出口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
182	植物病理學系	農環大樓5樓5C03區收發室	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
344	植物病理學系	農環大樓6樓6B01	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
156	植物病理學系	農環大樓7樓B區	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
354	昆蟲學系	農環大樓8樓昆蟲系辦旁	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
187	昆蟲學系	農環大樓9樓9B廁所旁	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
166	植物病理學系	農環大樓10樓B01區	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
355	土壤環境科學系	農環大樓10樓D區	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
135	農藝學系	作物科學大樓1樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
138	農藝學系	作物科學大樓1樓國際會議廳	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
325	園藝學系	作物科學大樓1樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
141	農藝學系	作物科學大樓2樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
146	園藝學系	作物科學大樓2樓(左)	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
429	園藝學系	作物科學大樓2樓(右)	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
149	園藝學系	作物科學大樓3樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
326	農藝學系	作物科學大樓3樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
140	農藝學系	作物科學大樓4樓A406室	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
150	園藝學系	作物科學大樓4樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
142	農藝學系	作物科學大樓5樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
151	園藝學系	作物科學大樓5樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
144	農藝學系	作物科學大樓6樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
152	園藝學系	作物科學大樓6樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
145	農藝學系	作物科學大樓7樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
153	園藝學系	作物科學大樓7樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
154	園藝學系	作物科學大樓8樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
327	農藝學系	作物科學大樓8樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
19	計算機及資訊網路中心	資訊科學大樓2樓樓梯旁	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
276	應用數學系	資訊科學大樓3樓樓梯口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
275	應用數學系	資訊科學大樓4樓樓梯口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
277	應用數學系	資訊科學大樓5樓樓梯口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
278	應用數學系	資訊科學大樓6樓樓梯口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
279	應用數學系	資訊科學大樓7樓樓梯口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
44	土木工程學系	混凝土中心3樓308	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
119	土木工程學系	混凝土中心5樓510	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
209	物理學系	理學大樓2樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
210	物理學系	理學大樓3樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
214	理學院	理學大樓4樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
211	物理學系	理學大樓5樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
212	物理學系	理學大樓6樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
213	資訊科學與工程學系	理學大樓7樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
215	資訊科學與工程學系	理學大樓8樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
216	資訊科學與工程學系	理學大樓9樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
113	資訊科學與工程學系	理學大樓10樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
203	化學系	化學館4樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
204	化學系	化學館6樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
205	化學系	化學館7樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定



242	化學系	化學館8樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
226	機械工程學系	機械系館2樓右側	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
365	機械工程學系	機械系館3樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
366	機械工程學系	機械系館4樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
432	創業育成組	創新育成中心B1樓地下室茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
434	創業育成組	創新育成中心1樓廁所旁	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
435	創業育成組	創新育成中心2樓廁所旁	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
436	創業育成組	創新育成中心3樓廁所旁	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
181	應用經濟學系	應經一館2樓應經系(舊農學院)	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
202	應用經濟學系	應經一館3樓應經系(舊農學院)	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
233	土木工程學系	土木環工大樓1樓樓梯間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
324	土木工程學系	土木環工大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
222	土木工程學系	土木環工大樓3樓環工大樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
237	環境工程學系	土木環工大樓5樓茶水間	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
254	環境工程學系	土木環工大樓6樓走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
406	土木工程學系	土木環工大樓7樓723前	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
185	生物產業機電工程學系	生機大樓1樓大門口	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
190	農業機械實習工廠	生機大樓1樓農機工廠	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
188	生物產業機電工程學系	生機大樓2樓	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
408	體育室	體育館1樓西南側	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
38	體育室	體育館2樓健身房裡面	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
118	體育室	體育館2樓(大)	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
160	體育室	體育館2樓東南側	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
347	體育室	室內游泳池1樓女更衣室外一台	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
407	體育室	室內游泳池1樓冷熱池旁	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
283	動物科學系	動物科學系館1樓舊館走廊左邊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
284	動物科學系	動物科學系館1樓舊館走廊右邊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
285	動物科學系	動物科學系館2樓舊館走廊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
281	動物科學系	動物科學系館3樓舊館右邊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
282	動物科學系	動物科學系館3樓舊館左邊	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
139	獸醫學院	獸醫院2樓診斷中心	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
147	住宿輔導組	仁齋1樓(左)	<1 (CFU/100mL)	111/11/23	符合規定
	以下空白				

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

