

# 局部排氣裝置每年定期檢查表

檢查週期:每年一次

系所名稱: \_\_\_\_\_ 實驗室名稱: \_\_\_\_\_ 實驗室編號: \_\_\_\_\_ 檢查日期: 年 月 日

項 目	檢 查 項 目	檢 查 方 法	檢 查 結 果
1 .	氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度是否正常。		
2 .	導管或排氣機之塵埃聚積狀況是否正常。		
3 .	排氣機之注油潤滑狀況是否正常。		
4 .	導管接觸部分之狀況是否正常。		
5 .	連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況是否 正常。		
6 .	吸氣及排氣之能力是否正常。		
7 .	設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽 蝕、損壞、崩塌。		
8 .	其他妨礙作業安全事項是否正常。		
9 .	其他保持性能之必要事項是否正常。		
檢查發現危害及危害分析：		評估危害風險（嚴重性及可能性分析）：	
評估結果改善措施：		檢討改善措施之合宜性：	

- 註：1. 以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目，且應詳實記錄。  
 2. 檢查結果正常狀態打V，異常狀態打X。  
 3. 依據法令:勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第40、80條  
 4. 資料保存年限三年。

檢查人員：

實驗室負責人：

系所主任：