

# 有機溶劑作業檢點表

檢查週期:作業時

系所名稱:

實驗室名稱:

實驗室編號:

檢查方法:目視

分類	項次	檢點內容	檢點日期【年】														
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
勞工作業及有機溶劑使用情形	1.	是否有直接接觸有機溶劑之現象。															
	2.	作業方式是否依據標準操作程序。															
	3.	是否有危害物質資料表及危害物質清單。															
	4.	有機溶劑之容器是否加蓋。															
	5.	作業中是否佩帶防護口罩或呼吸防護具。															
	6.	從事腐蝕性作業時是否佩帶防腐蝕手套及防護眼鏡。															
	7.	所有有機溶劑是否標示其種類及名稱。															
	8.	作業場所是否公告使用有機溶劑應注意事項															
	9.	有機溶劑之使用量是否定期記錄。															
局部排氣裝置	1.	移動式氣罩是否定位。															
	2.	氣罩效果是否良好。															
	3.	氣罩中是否堆積塵埃。															
	4.	氣罩及導管是否凹凸、破損或腐蝕。															
	5.	氣罩及導管是否妨礙工作。															
	6.	附蓋窗之氣罩是否蓋上蓋窗。															
	7.	馬達是否故障。															
	8.	皮帶是否滑移或鬆弛。															
	9.	空氣清淨裝置是否正常。															
	10.	調節板是否在適當位置。															
整體換氣裝置	1.	排風機是否故障。															
	2.	有否新增設備影響空氣流動。															
	3.	作業場所是否造成正壓或負壓。															
	4.	排風機內、外側是否受阻礙。															
實驗室負責人																	
		檢查人員															

註: 1. 以上所列項目及內容僅供參考,各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。  
 2. 檢查結果正常狀態打√,異常狀態打X,當日無作業畫/  
 3. 依據法令:勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條  
 4. 資料保存年限三年。